

**План работ об устранении нарушений по предписанию МКОУ «Ключиковская СОШ»
на 2023 - 2024г.**

№	Наименование ОО	Предписания, акты (приложить)	Вид работ	Наличие сметы	Срок исполнения	Выполнение
1	МКОУ «Ключиковская СОШ»	<p>Особое мнение Красноуфимского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения МКОУ Ключиковская СОШ, Красноуфимский район, с. Ключики, ул. Студенческая 22</p> <p>От 6.02.2023г.</p>	<p>1. Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайных ситуаций.</p> <p>2. На объекте установлено недостаточное количество камер видеонаблюдения присутствуют (слепые зоны).</p> <p>3. На объекте отсутствует система контроля управлением доступа (видеодомофон).</p> <p>4. Не проведена актуализация паспорта безопасности объекта (территории)</p>	<p>Смета 2023г</p> <p>Смета 2023г</p>	<p>9 -</p> <p>-</p>	<p>1. Установлена система оповещения.</p> <p>2. Нет финансирования.</p> <p>3. Нет финансирования.</p> <p>4. Актуализация паспорта безопасности проведена утверждена 11.09.2023г Папониной С.Х.</p>
		Требование Ростпожнадзор	Монтаж системы ПС (пожарная сигнализация)	Нет (не акт)	08.2014г	Нет финансирования

		школа	уальная)		
	Предписании СЭС №183 от 2.11.2012г	Замена полов в коридоре II этажа	Смета	08.2014г	Нет финансирования.
	Предписании СЭС №183 от 2.11.2012г	Замена полов в кабинете директора	Смета	08.2014г	Нет финансирования
	Предписании СЭС №183 от 2.11.2012г	Замена полов в кабинете №1	Смета	08.2014г	Нет финансирования
	Предписании СЭС №183 от 2.11.2012г	Замена полов в кабинете №2	Смета	08.2014г	Нет финансирования
	Предписании СЭС №183 от 2.11.2012г	Замена полов в кабинете №3	Смета	08.2014г	Нет финансирования
	Предписании СЭС №183 от 2.11.2012г	Замена полов в кабинете №4	Смета	08.2014г	Нет финансирования
	Предписании СЭС №183 от 2.11.2012г	Замена полов в кабинете №5	Смета	08.2014г	Нет финансирования
	Предписании СЭС №183 от 2.11.2012г	Замена полов в кабинете №6	Смета	08.2014г	Нет финансирования
	Предписании СЭС №183 от 2.11.2012г	Замена полов тренерской	Смета	08.2014г	Нет финансирования
	Предписании СЭС №183 от 2.11.2012г	Замена оконных блоков I этаже и 2этаже	смета	08.2014г	Нет финансирования
	Предписании СЭС №183 от	Замена оконных блоков	смета	08.2014г	Нет финансирования

	2.11.2012г	спортивном зале			
	Требование СЭС	Ремонт канализации	Смета	08.2014г	Нет финансирования
	Требование СЭС	Ремонт вентиляции в столовой	Смета	08.2014г	Нет финансирования
	Требование СЭС	Ремонт крыши здания школы	Смета	08.2014г	Нет финансирования
	Требование пож.надзор	Замена межэтажных дверей	нет	08.2014г	Нет финансирования
		Замена дверей запасного хода из в кабинете труда (мальчики)	Смета	08.2014г	Нет финансирования
		Замена дверного блока запасного выхода спортивного зала	Смета	08.2014г	Нет финансирования
		Замена дверных блоков санузлов здания	Смета	08.2014г	Нет финансирования
		Замена дверных блоков запасного выхода из коридора здания	Смета	08.2014г	Нет финансирования
		Замена входной группы здания школы	Смета	08.2014г	Нет финансирования
		Замена дверных блоков в кабинетах I и II этажа	Нет	08.2014г	Нет финансирования

		Капитальный ремонт спортивного зала	Смета имеется	2024г	2024 году ждем капитальный ремонт спортзала.
		Капитальный ремонт крыльца у входа в здание ОО	смета	08.2014г	Нет финансирования
	<p>Предписание об устранении выявленных нарушений №630\2023-23 от 22.11.2023г.</p> <p>Протокол об административном правонарушении №652\2023-23 от 03.2024г</p>	<p>1.Оснастить пищеблок техническими средствами: моечным оборудованием(моечные ванны по всей кухне).</p> <p>2.Устранить дефекты и повреждения внутренней отделки(замена пола в моечной и пола в обеденном зале).</p> <p>3.Приготовления блюд осуществлять в нержавеющей стали</p> <p>4.обеспечить конструкцию окон на пищеблоке соответствии с</p>	<p>Смета имеется</p> <p>смета</p>	<p>1.До 26.08.2024 г</p> <p>2. до 26.08.2024г</p> <p>3. До 26.08.2024г</p> <p>4. до</p>	<p>1. планируется приобрести машина посудомоечная, стол предмоечный, дупл-стойка, ванны 2 секц. 2 штуки, ванна котломоечная 2 шт. сковорода эл. 1 шт., стол тумба 2 шт. , стол производственный в кол-ве 2шт. Стеллаж складной 4 шт.,</p> <p>3. приобретено посуды на сумму 100523рубля,+ 30000рублей=итого 130523рубля.(накладная)</p>

		нормой(замена окон)		26.08.2024г	4.нет финансирования
Детский сад	Требование пож.надзор	Ремонт балкона и лестницы запасных выходов 2 этажа д\сада	Смета	Кап.ремонт 2024г	Кап.ремонт 2024г
	Предписании СЭС №183 от 2.11.2012г	Замена оконных блоков 1этаже и 2 этаже д\саду	Смета	нет	Нет финансирования
	Требование пож.надзор	Монтаж системы ПС(пожарная сигнализация)д\сад	Смета	нет	Нет финансирования
	Предписание №69\2023\224	1.На территории дошкольного уровня образования в хозяйственной зоне размер площадки с двух сторон выполнить с превышением площади основания контейнера для сбора ТБО не менее 1 метра	Смета	до 30.08.2024г	Нет финансирования
		2.устранить дефекты на покрытие дорожек на территории детского сада-составить смету.	Смета	30.08.2024	Нет финансирования
		3.в буфетной разновозрастной группы обеспечить наличие стола с покрытием без дефектов и повреждений, устойчивыми к воздействию влаги.		30.08.24г	3.Приобретено стол рабочий.кастрюля нерж.-2шт. на сумму 122098 рублей
		4.в умывальных комнатах уборочный инвентарь для		30.08.24г	Устранено

			туалета хранить недоступном месте.		
			5.в раздевалке старшей группы устранить дефекты на полу.	30.08.24г	Устранено
			6.Устранить дефекты отделки на стенке в раздевалке старшей группы. На стене и потолке туалете для мальчиков	30.08.24г	Устранено



Директор ОО

Е.Н. Шатохина